

GDI RESIO - Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "RESIO" ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 [CIG B1572A0376]

CHIARIMENTI IV TRANCHE

DOMANDA 20

Oggetto: Rapporto di concessione - Valvola a farfalla - Chiarimenti

Con riferimento a quanto riportato nell'Allegato al Rapporto di fine concessione, denominato "LINEA GREEN_RESIO_STATO DI CONSISTENZA_T0001_INVENTARIO OPERE" e in particolare al paragrafo 3.9 - Condotta Forzata, dove si riporta tra i macchinari presenti "n.1 valvola a farfalla DN 700 di scorta in deposito presso la centrale", tenuto conto degli interventi minimi manutentivi di cui all'Allegato 4 al Disciplinare, la presente è per chiedere maggiori dettagli e informazioni tecniche riguardo tale valvola. Tali informazioni tecniche sono necessarie ad approfondire il progetto di sostituzione condotta forzata e valvola farfalla c/o camera a valvole, richiesto nel sopra menzionato Allegato 4 al Disciplinare.

RISPOSTA 20

Le informazioni trasmesse dall'ex concessionario ed in possesso di questa amministrazione sono state tutte rese disponibili sul sito istituzionale, raggiungibile al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/energia/procedura-riassegnazione-concessione-grande-derivazione-idroelettrica-resio/procedura-riassegnazione-concessione-grande-derivazione-idroelettrica-resio>

Ogni altra informazione è altresì direttamente acquisibile nell'ambito del sopralluogo.

DOMANDA 21

Oggetto: Allegato 3 Disciplinare di gara - Portate di concessione - Ulteriori chiarimenti

Con riferimento alle portate di derivazione definite nella procedura di gara, si chiede in primo luogo se la portata massima derivabile dall'impianto debba essere mantenuta coincidente con il valore stabilito dai documenti della concessione scaduta o se possa essere incrementata rispetto a tale valore. In caso affermativo, si richiede se la nuova portata massima debba soddisfare i parametri definiti nella "Direttiva Derivazioni". In secondo luogo, con riferimento alla portata media di concessione, si richiede se, in relazione ad un aumento della portata massima di concessione o un miglioramento dell'utilizzazione della risorsa (a parità di portata massima derivata), questa possa essere aumentata rispetto al valore contenuto nella documentazione di gara.

RISPOSTA 21

Non risulta alcun obbligo o limitazione negli atti di gara circa le portate derivate o da derivarsi.

Gli eventuali concorrenti dovranno tenere in considerazione il documento "Indirizzi distrettuali per l'espressione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale in ordine alle procedure di riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico in

attuazione dell'art. 12 del d. lgs 16 marzo, n. 79 relativamente alle concessioni già scadute da assegnare nei termini previsti dal medesimo art. 12 del d. lgs 79/1999” approvato con decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, n. 97 del 21 novembre 2023 e richiamato nelle premesse della d.g.r. di indizione della gara.

DOMANDA 22

Oggetto: Mercato energetico di riferimento

Si richiedono le seguenti informazioni sugli impianti esistenti: -Serie storica dei valori orari di energia prodotta dal 01/01/1994 -Dati storici dei ricavi per la partecipazione ai mercati dei servizi di dispacciamento di Terna (MSD/MB) degli ultimi 3 anni -Si richiede se gli impianti abbiano partecipato al mercato della capacità e se siano risultati assegnatari di capacità nell'asta madre con anno di consegna 2024. In caso positivo si richiede di indicare la capacità qualificata (CDP) assegnata per il 2024 ai singoli impianti di produzione.

RISPOSTA 22

I dati di produzione di riferimento dei potenziali concorrenti sono quelli resi disponibili.

La partecipazione al mercato di capacità attiene scelte imprenditoriali dell'ex concessionario ovvero del futuro concessionario, in ogni caso il PEF prodotto dall'amministrazione è un PEF istruttorio e il proponente ha piena libertà di sviluppare ogni forma di progettualità nello sviluppo del progetto della nuova concessione. In ogni caso non è possibile prevedere l'evoluzione normativa dei sistemi di incentivazione o di remunerazione del mercato di capacità per il periodo trentennale della nuova concessione.

DOMANDA 23

Oggetto: Clausola Sociale

Al fine di rendere la dichiarazione “Clausola sociale” (Allegato 1e) si chiede di voler pubblicare i contenuti dell'art. 19 del Disciplinare di Gara che nel testo disponibile non è presente e di voler in particolar modo precisare la consistenza dell'organico del personale impiegato al momento della pubblicazione del bando nell'espletamento dei servizi in concessione con indicazione dei trattamenti economici in essere, delle qualifiche e degli inquadramenti in atto e dell'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge. Si chiede altresì conferma che al personale così individuato si applichi il CCNL Elettrico e l'eventuale indicazione dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

RISPOSTA 23

La disciplina della clausola sociale è contenuta nell'art. 4.6 del disciplinare di gara. Circa le informazioni richieste si rimanda a tutte le informazioni contenute nelle integrazioni al RFC consultabili al link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/PA_BigFiles/download?id=f375e759-c510-4934-89d1-5a740c06d099

Si allegano per comodità i documenti richiamati:

- **Organico_Linea_Green_agg._31.10.23**
- **Replica_Linea_Green_a_richieste_organico_Resio_7.11.23**

DOMANDA 24

Oggetto: Gestione dell'invaso

Si chiede di confermare la necessità, riportata nell'articolo 13 del Disciplinare di gara alla lettera c), di riferire nella relazione "Progetto di utilizzo delle opere e delle acque", elaborato utile all'assegnazione del punteggio di offerta tecnica, circa le attività di gestione dell'invaso ovvero di precisare se le opere di pertinenza dell'impianto Resio siano soggette ai disposti della D.G.R. X/5736 del 24/10/2016.

RISPOSTA 24

Le opere di pertinenza dell'impianto Resio rientrano nel campo di applicazione della D.G.R. X/5736 del 24/10/2016.

DOMANDA 25

Oggetto: Quesito 15

Con riferimento alla Risposta al Quesito 15 ed in particolare al presupposto che "lo spillamento dovrà essere garantito continuità per tutto l'anno" si chiede se esistono condizioni tali per cui il Concessionario del "canale Paraviso" è tenuto a garantire in prossimità del sifone sul torrente Resio la presenza continuativa di acqua da spillare "per tutto l'anno".

Si chiede inoltre di applicare nel calcolo della produzione persa dell'impianto Paraviso a seguito del suddetto previsto rilascio, un coefficiente di rendimento.

RISPOSTA 25

Lo spillamento potrà avvenire a condizione che nel canale Paraviso vi sia presenza di acqua adeguata a consentirne l'effettuazione.

In relazione alla produzione persa dall'impianto Paraviso per effetto dello spillamento, la questione si inquadra in una sottensione ex art 45 del r.d. 1775/1933 e prevede l'obbligo di ristoro in favore del concessionario dell'impianto Paraviso, fino alla naturale scadenza della relativa concessione stabilita al 29/12/2045, con un equivalente quantità di acqua sottratta (stimata in 300 litri/secondo continuativi per tutto l'anno) oppure con una equivalente quantità di energia elettrica corrispondente a quella producibile con l'acqua sottratta (300 l/s su un salto di m 57,25 determina una potenza nominale media annua di 168.38 kW a cui corrisponde una producibilità media stimata in 1.180.000 kWh/anno) con rendimento unitario.

| IDENTIFICATIVO | DATA ANZIANITÀ CONVENZIONALE | SOCIETÀ CONTRATTUALE | JOB | CONTRATTO COLLETTIVO | LIVELLO DI INQUADRAMENTO | QUALIFICA |
|----------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 166 | 2009-10-07 | A2A SPA | ASSISTANT-ANALYST | CONTRATTO UNICO GAS ACQUA | LIVELLO 5 | IMPIEGATO |
| 167 | 2011-02-21 | LINEA GREEN SPA | ASS. AL RESPONSABILE | CONTRATTO DIRIG. CONFSERVIZI | LIVELLO D | DIRIGENTE |
| 168 | 2017-12-18 | A2A SPA | GESTIONE IMPIANTO-MANAGER | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO Q | QUADRO |
| 169 | 2002-01-01 | LINEA GREEN SPA | ADMINISTRATIVE BACK OFFICE- GENERALIST | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO B1S | IMPIEGATO |
| 170 | 2007-01-08 | LINEA GREEN SPA | MANUTENZIONE MECCANICA IMPIANTI-TEC.SPECIALIST | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO BS | OPERAIO |
| 171 | 2009-08-03 | LINEA GREEN SPA | ESERCIZIO IMPIANTI IDRO- TEC.OPERATOR | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO B1 | OPERAIO |
| 172 | 2020-10-26 | LINEA GREEN SPA | ESERCIZIO IMPIANTI IDRO-OPERATOR | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO B2 | OPERAIO |
| 173 | 2005-08-02 | LINEA GREEN SPA | MANUTENZIONE ELETTRO- STRUMENTALE IMPIANTI- | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO B1 | OPERAIO |
| 174 | 2013-03-01 | LINEA GREEN SPA | ESERCIZIO IMPIANTI IDRO-OPERATOR | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO B2S | OPERAIO |
| 175 | 2017-08-01 | LINEA GREEN SPA | MANUTENZIONE ELETTRO- STRUMENTALE IMPIANTI- | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO B1S | OPERAIO |
| 176 | 2020-11-09 | LINEA GREEN SPA | COORDINAM. ESERCIZIO IMPIANTI IDRO-SUPERVISOR | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO A1 | IMPIEGATO |
| 177 | 2009-01-26 | LINEA GREEN SPA | ESERCIZIO IMPIANTI IDRO-OPERATOR | CONTRATTO ELETTRICI | LIVELLO B2S | OPERAIO |



PG-A2A-LEN-0243226-14/11/2023-U

Spettabile

Regione Lombardia

Direzione generale enti locali, montagna,
risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

Pec: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

e, p.c. Spettabile

Regione Lombardia

Coordinamento degli uffici territoriali regionali e
gestione fondo comuni confinanti

Ufficio territoriale regionale di Brescia

Pec: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

LEN/PAD/2023/RS/lc

Vs. lettera prot. n. V1.2023.0058374 avente ad oggetto “Richiesta di informazioni art. 19 l.r. 5/2020” con riferimento alla concessione idroelettrica afferente all’impianto idroelettrico di Resio

Si fa riferimento alla lettera in oggetto e si richiama e si dà qui integralmente per trascritta la propria precedente lettera del 30 ottobre u.s. prot. 232150, nonché quanto già trasmesso da Linea Green S.p.a. (“Linea Green”) in sede di consegna del Rapporto di fine concessione.

Codesta spettabile Amministrazione regionale ha infatti formulato richiesta di trasmissione di dati relativi al novero dei dipendenti di Linea Green S.p.a. (“Linea Green”) in tutto e/o in parte impiegati nell’esercizio dell’impianto idroelettrico del Resio (in particolare CCNL applicato, anzianità lavorativa, livello e qualifica rivestiti), informazioni che codesta Amministrazione regionale chiede che siano fornite secondo una “Percentuale oraria su base annua di impegno in relazione all’impianto”, per ogni lavoratore impiegato.

Come ricordato nella propria precedente lettera del 30 ottobre u.s., le concessioni idroelettriche esercite da Linea Green in Valcamonica – incluse pertanto anche quelle afferenti agli impianti di Darfo, Mazzunno, Lozio e Corna, non oggetto di riassegnazione–, trattandosi peraltro di impianti strettamente interconnessi, sono esercite **unitariamente** da Linea Green. Pertanto, i lavoratori svolgono le proprie mansioni indistintamente per tutti gli impianti ricompresi nella struttura organizzativa aziendale “Impianti Valcamonica”, che ricomprende tutti gli impianti afferenti alle

Linea Green S.p.A.

Sede legale e amministrativa
Distretto per l'Innovazione Digitale
Via dell'Innovazione Digitale, 8 • 26100 Cremona
Tel. +39 0372 8021 • Fax +39 0372 412720
E-mail info@linea-green.it
PEC lineagreen@pec.a2a.eu
Web www.linea-green.it

Capitale Sociale euro 7.000.000,00 i.v. socio unico
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Cremona 02130930171
partita IVA 02061260986
R.E.A. Cremona n. 177489
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di A2A S.p.A.



predette concessioni. Sono stati fatti internamente dei tentativi di analisi volti alla separazione, in termini percentuali, delle attività dei lavoratori rispetto alle diverse concessioni coinvolte, in determinati archi temporali, ma detti esercizi, a nostro avviso, non hanno prodotto dati rappresentativi dell'effettiva attività dei lavoratori, in quanto, a mero titolo d'esempio, Linea Green esegue ciclicamente attività di manutenzione degli impianti e, pertanto, in ragione di detta ciclicità, le percentuali di tempo dedicate a ciascun impianto possono variare anche molto sensibilmente nel tempo. Per detta ragione, in questa fase, in segno di massima collaborazione e trasparenza con codesta Amministrazione regionale, Linea Green ritiene preferibile inviare un set di dati unitario del personale dedicato ai propri impianti, in allegato alla presente, aggiornato al 31.10.2023, rappresentando fin d'ora la propria disponibilità ad eventuali precisazioni, se del caso anche in un incontro a ciò dedicato, qualora codesta spettabile Amministrazione concedente ne ravvisi l'opportunità.

Proprio in ragione di detto spirito di massima collaborazione e trasparenza, è opportuno e necessario precisare che i lavoratori inclusi nella tabella allegata sono coloro i quali, in termini di organizzazione interna, sono collocati nella struttura organizzativa aziendale "Impianti Valcamonica". Tuttavia, non sfuggerà che per esercire al meglio i propri impianti, e tra essi anche l'impianto di Resio, Linea Green si avvale di diverse strutture organizzative di supporto trasversale, ricomprese nel perimetro del Gruppo A2A del quale Linea Green è parte, e delle quali si avvale in forza di appositi contratti infragruppo. Le attività di queste strutture organizzative trasversali sono essenziali per l'operatività di tutti gli impianti Linea Green. In appresso, a mero titolo di esempio, senza che possa essere considerato un elenco esaustivo, si riportano le consistenze, sempre alla data del 31.10.2023, di dette strutture organizzative di supporto:

| STRUTTURA ORGANIZZATIVA | N. UNITA' |
|---|------------------|
| ESERCIZIO IMPIANTI IDROELETTRICI | 26 |
| SUPPORTO IMPIANTI IDROELETTRICI | 22 |
| AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA | 10 |
| BIDDING E DISPATCHING | 34 |
| ENERGY BACK OFFICE AND COMMODITY COMPLIANCE | 39 |

A queste strutture tecnico-operative vanno altresì aggiunte le risorse di altre strutture corporate del Gruppo A2A che dedicano quota parte non trascurabile delle loro attività alla concessione in oggetto, quali, sempre a mero titolo di esempio, senza che si possa considerare un elenco esaustivo, le strutture che si occupano di contabilità, controllo di gestione, personale, etc. Laddove infatti codesta Amministrazione regionale intenda dare applicazioni alle previsioni di

cui all'art. 19 l.r. 5/2020 e all'art. 3 l.r. 26/2017 in materia di promozione della stabilità dei livelli occupazionali, non potrà non tenere opportunamente conto della complessità delle aziende concessionarie, come la scrivente, e dei Gruppi dei quali fanno parte, anche in termini di ricadute occupazionali in Lombardia, e specialmente, per quanto concerne le concessioni in oggetto, nei territori montani.

Nel rinnovare la propria disponibilità per eventuali precisazioni in merito a quanto sopra, Linea Green si riserva di ulteriormente argomentare e dedurre con riferimento alla lettera in oggetto, senza che la presente possa essere considerata, in nessun modo, una forma di acquiescenza alla stessa e/o ad assunzioni lesive della posizione giuridica soggettiva della scrivente, con ulteriore riserva di esperire ogni azione di legge per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi.

Cordiali saluti

Il Presidente e Amministratore Delegato
Roberto Scottoni



All. c.s.