DERIVAZIONE ROSCIA DI ROVATE

LINEA 130kV C.le CAMPO

CANALE DI SCARICO

CUNICOLO CAVI

INGRESSO

CABINA 20 kV
(al piano superiore)

CELLA 132 kV
RISERVA

cavi 10kV

cavi 10/20kV 2x (L=300)

cavi 6.3kV 4x (L=300)

cavi 6.3kV 3x (L=300)

cavi 6.3kV 3x (L=300)

CABINA 6.3 kV
(al piano superiore)

(Q. pav. 211.00)

Batteria "3 PAS 230" 50 elementi
Hansemberger 103 Ah

Batteria telefoni 24 V Hansemberger

Raddrizz. SELOX
Raddrizz. DIAZ

Gruppo Tosi Marelli 15.000 kVA

Comando iniettore sinistro

Comando iniettore destro

Comando valvola rotativa Sinistra

Comando valvola rotativa Destra

Pozzetto 50x50x50

CONDOTTA FORZATA

SERBATOIO RACCOLTA OLIO
CAPACITA' 40m^3

Pozzetto 50x50x50

Tubo ø100 per treccia di messa a terra

n° 4 Tubi conduit ø100 Spir.

n° 1 Tubo conduit ø100 Spir.

Scarico manuale olio isolante ø150

Cavi 20kV

Cavi 6.3kV

TUBO ø3" ALIMENTAZIONE

TUBO ø3" SCARICO OLIO TRASFORMATORE ø150

cavi 6.3/10/20kV 8x (L=300)

cavi b.t. 2x (L=300)

CUNICOLO GENERALE CAVI DI ALIMENTAZIONE CABINA

cavi b.t.

cavi 20kV

cavi 6.3kV

cavi TA/MT e b.t.

H4

H12

H8

TV4

TV3

SEZ.LIN

BOBINA DI SBARRAMENTO E CONDENSATORE

Nuovo percorso

Percorso cavi esistente n° 4 tubi diam.100 mm

A

B

N

Il presente disegno e' di proprieta' della EDISON S.p.A. Senza autorizzazione scritta della stessa non potra' essere comunque utilizzato per la costruzione dell' oggetto rappresentato ne' venire comunicato a terzi o riprodotto. La Societa' proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

N	REVISIONE	DATA	DISEGNATO	APPROVATO

EDISON

N° S|0,1,0|P,L|0,0|5,0,1|

IMPIANTO ALBANO

DATA	SCALA	FOGLIO
05.12.2002	1:250	2 / 3
Dis. M.F.	Verif.	Appr.

Sostituisce il _____

Sostituito dal _____

PLANIMETRIA CENTRALE DI DONGO